Gemeinde Zaberfeld

jährliche
Trinkwasseruntersuchungen

- Leitungen -

Kalenderjahr 2026

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 30.06.2026

Auftraggeber	Gemeindeverwaltung Zaberfeld Schloßberg 5 74374 Zaberfeld
Art des Auftrages	Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Probenbezeichnung	Trinkwasser
Probenahme	21.04.2026 / 10.40 Uhr
Probenahmestelle	Leitung Michelbach Kindergarten 125108-ON-0003
Probenehmer	Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
Probeneingang	21.04.2026
Untersuchungsdauer	22.04. - 08.05.2026
Auftragsnummer	394/26
Analysennummer	84888/26

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	**0,0050**
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	**0,010**
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	**0,010**
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	**2,5**
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	**0,010**
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	**0,0030**
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	**2,0**
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	**0,020**
13	Nitrit	NO_2	mg / l	< 0,01	**0,50**
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylen		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	**0,10**
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	5	
	Monobromdichlormethan		µg / l	2	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	1	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	< 0,3	
	Summe THM		µg / l	8	**50**

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.
Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **84888/26** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik
Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19294-02-00

durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren
zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 30.06.2026

Auftraggeber	Gemeindeverwaltung Zaberfeld Schloßberg 5 74374 Zaberfeld
Art des Auftrages	Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Probenbezeichnung	Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)
Probenahme	21.04.2026 / 10.00 Uhr
Probenahmestelle	Leitung Zaberfeld (HZ) Rathaus 125108-ON-0001
Probenehmer	Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
Probeneingang	21.04.2026
Untersuchungsdauer	22.04. - 08.05.2026
Auftragsnummer	394/26
Analysennummer	84889/26

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	**0,0050**
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	**0,010**
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	**0,010**
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	**2,5**
5	Blei	Pb	mg / l	0,005	**0,010**
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	**0,0030**
11	Kupfer	Cu	mg / l	0,014	**2,0**
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	**0,020**
13	Nitrit	NO_2	mg / l	< 0,01	**0,50**
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylen		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	**0,10**
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,6	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	< 0,3	
	Summe THM		µg / l	3,6	**50**

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.
Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **84889/26** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik
Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19294-02-00

durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren
zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 30.06.2026

Auftraggeber	Gemeindeverwaltung Zaberfeld Schloßberg 5 74374 Zaberfeld
Art des Auftrages	Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Probenbezeichnung	Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)
Probenahme	21.04.2026 / 10.20 Uhr
Probenahmestelle	Leitung Zaberfeld (NZ) Pumpwerk Spitzenberg 125108-ON-0002
Probenehmer	Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
Probeneingang	21.04.2026
Untersuchungsdauer	22.04. - 08.05.2026
Auftragsnummer	394/26
Analysennummer	84890/26

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	**0,0050**
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	**0,010**
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	**0,010**
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	**2,5**
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	**0,010**
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	**0,0030**
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	**2,0**
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	**0,020**
13	Nitrit	NO_2	mg / l	< 0,01	**0,50**
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylen		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	**0,10**
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,6	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	< 0,3	
	Summe THM		µg / l	3,6	**50**

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.
Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **84890/26** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik
Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19294-02-00

durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren
zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132 / 9 91 73-90
Fax 07132 / 9 91 73-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 30.06.2026

Auftraggeber	Gemeindeverwaltung Zaberfeld Schloßberg 5 74374 Zaberfeld
Art des Auftrages	Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Probenbezeichnung	Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)
Probenahme	21.04.2026 / 11.45 Uhr
Probenahmestelle	Leitung Weiler Druckerhöhungsanlage 125081-ON-0002
Probenehmer	Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
Probeneingang	21.04.2026
Untersuchungsdauer	22.04. - 08.05.2026
Auftragsnummer	394/26
Analysennummer	84891/26

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	**0,0050**
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	**0,010**
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	**0,010**
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	**2,5**
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	**0,010**
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	**0,0030**
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	**2,0**
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	**0,020**
13	Nitrit	NO_2	mg / l	< 0,01	**0,50**
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylen		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	**0,10**
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	0,9	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,4	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	< 0,3	
	Summe THM		µg / l	3,3	**50**

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.
Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **84891/26** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik
Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19294-02-00

durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren
zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132 / 991 73-90
Fax 07132 / 991 73-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 30.06.2026

Auftraggeber	Gemeindeverwaltung Zaberfeld Schloßberg 5 74374 Zaberfeld
Art des Auftrages	Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Probenbezeichnung	Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)
Probenahme	21.04.2026 / 11.30 Uhr
Probenahmestelle	Leitung Leonbronn Druckerhöhungsanlage 125108-ON-0004
Probenehmer	Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
Probeneingang	21.04.2026
Untersuchungsdauer	22.04. - 08.05.2026
Auftragsnummer	394/26
Analysennummer	84892/26

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	**0,0050**
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	**0,010**
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	**0,010**
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	**2,5**
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	**0,010**
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	**0,0030**
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	**2,0**
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	**0,020**
13	Nitrit	NO_2	mg / l	< 0,01	**0,50**
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylen		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	**0,10**
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,5	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	< 0,3	
	Summe THM		µg / l	3,5	**50**

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.
Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **84892/26** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik
Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19294-02-00

durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren
zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132/99173-90
Fax 07132/99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Erlenbach, 30.06.2026

Auftraggeber	Gemeindeverwaltung Zaberfeld Schloßberg 5 74374 Zaberfeld
Art des Auftrages	Wasseruntersuchung auf vorgegebene Parameter
Probenbezeichnung	Trinkwasser desinfiziert (Ultrafiltration / UV-Desinfektion)
Probenahme	21.04.2026 / 11.10 Uhr
Probenahmestelle	Leitung Ochsenburg Druckerhöhungsanlage 125108-ON-0005
Probenehmer	Dr. Steffen Pachali anwesend Herr Kurt Kenngott Wasser-Rohrnetzbau Uwe Kenngott
Probeneingang	21.04.2026
Untersuchungsdauer	22.04. - 08.05.2026
Auftragsnummer	394/26
Analysennummer	84893/26

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG gemäß Anlage 2 Teil II TrinkwV

lfd. Nr.	Parameter gemäß Zusatzauftrag		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
0	Farbe sensorisch			farblos	
0	Trübung sensorisch			klar	
0	Bodensatz sensorisch			ohne	
0	Geruch sensorisch			geruchlos	

lfd. Nr.	Parameter gemäß TrinkwV Anlage 2 Teil II		Dim.	Ergebnis	Grenzwert nach TrinkwV
1	Antimon	Sb	mg / l	< 0,001	0,0050
2	Arsen	As	mg / l	< 0,001	0,010
3	Benzo(a)pyren		µg / l	< 0,0025	0,010
4	Bisphenol A		µg / l	< 0,040	2,5
5	Blei	Pb	mg / l	< 0,001	0,010
6	Cadmium	Cd	mg / l	< 0,0002	0,0030
11	Kupfer	Cu	mg / l	< 0,005	2,0
12	Nickel	Ni	mg / l	< 0,001	0,020
13	Nitrit	NO_2	mg / l	< 0,01	0,50
14	PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe				
	Benzo(b)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(k)fluoranthen		µg / l	< 0,005	
	Benzo(g,h,i)perylen		µg / l	< 0,005	
	Indeno(1,2,3-c,d)pyren		µg / l	< 0,005	
	Summe PAK		µg / l	< 0,005	0,10
15	THM Trihalogenmethane				
	Trichlormethan Chloroform		µg / l	2	
	Monobromdichlormethan		µg / l	1	
	Dibrommonochlormethan		µg / l	0,6	
	Tribrommethan Bromoform		µg / l	< 0,3	
	Summe THM		µg / l	3,6	50

Die angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial.
Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich gemäß DIN ISO 5667-5 2011-02 bzw. DIN EN ISO 19458 2006-12 (Zweck a).

METHODENBESCHREIBUNGEN

siehe Übersicht Anhang

BEURTEILUNG

Bei Probe **84893/26** wurden für die untersuchten Parameter die **Grenzwerte** gemäß TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung) **eingehalten**.

bpa
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik
Kerstin Pachali (stellv. Institutsleitung)

Verteiler:
Auftraggeber

Datenübermittlung (LABDÜS):
LRA HN -Gesundheitsamt-

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19294-02-00

durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Trinkwasser akkreditiertes Prüflaboratorium für die in der Urkundenanlage D-PL-19294-02-00 genannten Prüfverfahren
zugelassene Untersuchungsstelle nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) anerkannte sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft

Weißenhofstraße 90
74235 Erlenbach
Fon 07132 / 99173-90
Fax 07132 / 99173-99
info@umweltlabordrpachali.de
www.umweltlabordrpachali.de

Dr. Ulrich Pachali
Büro für Risikoabschätzung
Labor für Umweltanalytik

METHODENBESCHREIBUNGEN

Parameter	Dim.	Methode	Bestimmungsgrenze
Antimon	mg / l	DIN 38 405 - D32-2 2000-05	**0,001**
Arsen	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	**0,001**
Benzo(a)pyren	µg / l	DIN 38 407 - F39 2011-09	**0,0025**
Bisphenol A	µg / l	DIN EN ISO 18857-2 2012-01	**0,040**
Blei	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	**0,001**
Cadmium	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	**0,0002**
Kupfer	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	**0,005**
Nickel	mg / l	DIN EN ISO 17294-2 2017-01	**0,001**
Nitrit	mg / l	DIN EN 26777 1993-04	**0,01**
PAK	µg / l	DIN 38 407 - F39 2011-09	**je 0,005**
THM	µg / l	DIN EN ISO 10301 1997-08	**je 0,1 bzw. 0,3**